

INELMA

CHILE

ENERGIA LIMPIA TRANSFORMADA

PROTECCION, SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD
A SUS EQUIPOS DIGITALES SENSIBLES

- * FABRICA DE TRANSFORMADORES BAJA Y MEDIA TENSION. TODOS LOS TIPOS
- * REGULADORES DE VOLTAJE ELECTRONICOS 2% PRECISIÓN
- * UPS CLASICA STANBY * UPS INTERACTIVA * UPS TRUE ON LINE
- * FILTROS SUPRESOR DE TRANSIENTES PHOENIX CONTAC ALEMANES
- * SISTEMA DE FILTRAJE ATENUADOR DE ARMONICOS FACTOR K



Santiago, OCTUBRE 5 DEL 2018

Señores
SERIPRINT
Presente.

At.: Sr : FERNANDO REYEZ

**Ref. : PRE PRESUPUESTO MANTENCION UPS 3 KVA CON
CAMBIO DE BATERIAS - LIMPIEZA Y CALIBRACION**

Tipo de Servicio : MANTENCION PREVENTIVA
Equipo : UPS on line
Potencia : 3 Kva.
Marca : ZIGOR (NEGRA) Y UP SISTEMA TDA (BLANCA)
Modelo : NO SE ESPECIFICA.
Serie : NO SE ESPECIFICA
Equipo fue vendido : equipos no fueron vendidos por nuestra empresa .

Fecha última mantención: no se sabe

Informe Técnico: La UPS negra marca Zigor presentaba las baterías azulfatadas por falta de mantención sin embargo con baterías nuevas funciona sin problema. La UPS blanca con etiqueta de UP SISTEMAS LTDA. Presenta ventilador en mal estado , pero con baterías nuevas funciona bien. Ambos equipos presentan des calibración total y suciedad extrema.

Ítem descripción

1.- Mantención y limpieza general UPS 3 KVA : Valor \$ 89.500. X UPS X 2 =
\$ 179.000. + IVA
- Pruebas y calibraciones

2. EVALUACION Y PRESUPUESTO CAMBIO DE BATERIAS:

3.1 Cambio de baterías

Materiales 8 baterías código 12 / 8 VALOR UNIT BATERIAS \$ 18.250. : Valor \$ 148.000.

TOTAL \$ 237.500. + IVA X 2 = \$ 475.000. + IVA. DESCUENTO POR 2 UNIDADES 10% Y PAGO 50% CON LA ORDEN Y SALDO CHEQUE 30 DIAS.

Nota Importante y Alcances sobre el cambio de baterías:

Una vez realizado el cambio de baterías, el equipo deberá ser nuevamente chequeado y podrían aparecer nuevas Situaciones de fallas, que pudieron ser detectadas, por que las baterías estaban malas en el primer chequeo. Se enviara presupuesto para su aprobación en caso de que esta situación se produzca.

ATENTAMENTE
ROBERTO SANCHEZ S.
GERENTE COMERCIAL
223417931 - 998654057

Irarrázaval 1372 Ñuñoa Santiago
Teléfonos 223417931
rsanchezeirl@gmail.com - www.inelma-gamma.cl